



Rapport d'analyse

Eau de boisson à la source

Prélèvements 03.11.2020

Chiffres transmis par le Service de l'eau de la ville de Lausanne

Désignation des échantillons	Escherichia coli par UFC/100ml	Entérocoques UFC/100ml	Germes aérobies mésophiles UFC/ml	Chlorothalonil (3 composés)
	(VM: max. 0)	(VM: max. 0)	(VM max. 20)	1) Chlorothalonil SA VM: max. 100 2) R471811 VM: max. 100 3) SYN507900 VM: max. 100
STAP Carroz	non décelé	non décelé	3	1) 79 ng/L 2) 486 ng/L 3) < 5 ng/L
STAP Grands Champs	non décelé	non décelé	1	1) <5 ng/L 2) 59 ng/L 3) < 5 ng/L
STAP Rueires	non décelé	non décelé	6	1) 93 ng/L 2) 263 ng/L 3) < 5 ng/L
Local SDIS	non décelé	non décelé	2	1) <5 ng/L 2) 56 ng/L 3) < 5 ng/L
Collège	non décelé	non décelé	2	non mesuré

Pour les 2 points identifiés comme non conformes à la législation Suisse (**en rouge dans le tableau**), des nouvelles analyses ciblées ont été commandées

La dureté de l'eau mesurée est en moyenne à 31.2°f